

Bilaga 3 Insatstider

Insatstiden består av tre delar, anspänningstid, körtid och angreppstid. Anspänningstiden är normalt 5 minuter men för den lätta släckbilen räknas 3 minuter då denna endast behöver 2 man för att vara körklar medan insatsen med den större bilen fordrar 5 man och därmed blir även anspänningstiden något längre. Körtiderna kan variera över året beroende på väderförhållanden och väglag. Angreppstiden räknas till 1 minut för båda fordonen. På grund av ovan angivna anledningar kan det bli en avsevärd tidsskillnad (som ökar med avståndet) mellan den livsavgörande åtgärd den lätta släckbilen kan göra vid en trafikolycka eller drunkning och en rökdykarinsats som fordrar en full besättning i ett större fordon.

I tabellerna nedan redovisas två tidsvärden. Den snabbare tiden gäller för en lätt släckbil med en snitthastighet av 90 km/h och den långsammare för en vanlig brandbil med snitthastighet av 60 km/h. Tiderna är beräknade utifrån dessa snitthastigheter, olika anspänningstid men samma angreppstid. Samtliga angivelser förutsätter någotsånär torr vägbana, dock ej optimala förhållanden.

Observera att tabellen inte ska läsas som en exakt beskrivning av verkliga förhållanden, utan som en teoretisk beräkning.

Avstånd i km	Insatstid i min. för lätt släckbil	Insatstid i min. för vanlig brandbil		Avstånd i km	Insatstid i min. för lätt släckbil	Insatstid i min. för vanlig brandbil
2	5	8		31	25	37
3	6	9		32	25	38
4	7	10		33	26	39
5	7	11	<< Stensele	34	27	40
6	8	12		35	27	41
7	9	13		36	28	42
8	9	14	<< Solberg	37	29	43
9	10	15		38	29	44
10	11	16		39	30	45
11	11	17		40	31	46
12	12	18		42	32	48
13	13	19		44	33	50
14	13	20		45	34	51
15	14	21		46	35	52
16	15	22		48	36	54
17	15	23	<< Hemavan	50	37	56
18	16	24		52	39	58
19	17	25	<< Skarvsjöby	54	40	60
20	17	26		55	41	61
21	18	27		56	41	62
22	19	28		58	43	64
23	19	29		60	44	66
24	20	30		62	45	68
25	21	31		64	47	70
26	21	32		65	47	71
27	22	33	<< Boxfjäll	66	48	72
28	23	34		68	49	74
29	23	35		70	51	76
30	24	36	<< Långsjöby	71	51	77